



동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	해남정수장-원수(하천수)	접수번호	1704-009	접수일자	2017.04.03.
채수장소	삼산면 송정리 88-1	의뢰목적		정기검사	
시험의뢰항목	6개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	단 위	결 과
1	수소이온농도	pH	7.4
2	생물화학적산소요구량	mg/L	1.0
3	부유물질량	mg/L	2.0
4	용존산소량	mg/L	9.4
5	총대장균군	총대장균군수/100 mL	46
6	분원성대장균군	분원성대장균군수/100 mL	0
판 정		상기 성적과 같음	
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002 담당자 박보람 시험분석팀장 고영석 원장 최형기 센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	해남정수장-원수(호소수)-보조수원	접수번호	1704-010	접수일자	2017.04.03.
채수장소	삼산면 구림리 746		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	6개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	단 위	결 과
1	수소이온농도	pH	7.2
2	화학적산소요구량	mg/L	2.6
3	부유물질량	mg/L	1.3
4	용존산소량	mg/L	9.7
5	총대장균군	총대장균군수/100 mL	59
6	분원성대장균군	분원성대장균군수/100 mL	0
판 정		상기 성적과 같음	
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

발음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	해남정수장-정수장수	접수번호	1704-011	접수일자	2017.04.03.
채수장소	삼산면 송정리 산 24-2	의뢰목적		정기검사	
시험의뢰항목	58개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과	순 번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0	30	경도	300 mg/L 이하	36
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	31	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.8
3	납	0.01 mg/L 이하	불검출	32	냄새	이취 없을 것	없음
4	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	33	맛	이미 없을 것	없음
5	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	34	동(구리)	1.0 mg/L 이하	불검출
6	셀레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	35	색도	5도 이하	불검출
7	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	36	세제	0.5 mg/L 이하	불검출
8	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	37	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
9	6가크롬(크롬)	0.05 mg/L 이하	불검출	38	아연	3.0 mg/L 이하	0.004
10	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	39	염소이온	250 mg/L 이하	16.9
11	질산성질소	10 mg/L 이하	3.0	40	중발잔류물	500 mg/L 이하	71
12	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	41	철	0.3 mg/L 이하	불검출
13	폐놀	0.005 mg/L 이하	불검출	42	망간	0.05 mg/L 이하	0.007
14	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.007	43	탁도	0.5 NTU 이하	0.09
15	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	44	황산이온	200 mg/L 이하	7
16	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	45	알루미늄	0.2 mg/L 이하	0.02
17	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출	46	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.35
18	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	붕소	1.0 mg/L 이하	불검출
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	48	클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.006
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	49	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	51	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	52	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	53	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	54	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	불검출
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	55	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.001
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
판 정		적 합					
기준초과(부적합)항목							
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음					

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	해남정수장-수도전수(노후관)	접수번호	1704-012	접수일자	2017.04.03.
채수장소	해남읍 구교리 589		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	10개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	구리	1.0 mg/L 이하	0.016
6	아연	3.0 mg/L 이하	0.004
7	염소이온	250 mg/L 이하	16.8
8	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.14
9	철	0.3 mg/L 이하	0.06
10	망간	0.05 mg/L 이하	0.011
판 정		상기 성적과 같음	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	송지정수장-원수(호소수)	접수번호	1704-013	접수일자	2017.04.03.
채수장소	송지면 송호리 403		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	6개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	단 위	결 과
1	수소이온농도	pH	7.3
2	화학적산소요구량	mg/L	1.8
3	부유물질량	mg/L	4.0
4	용존산소량	mg/L	10.7
5	총대장균군	총대장균군수/100 mL	58
6	분원성대장균군	분원성대장균군수/100 mL	0
판 정		상기 성적과 같음	
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

발음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	송지정수장-정수장수	접수번호	1704-014	접수일자	2017.04.03.
채수장소	송지면 송호리 403	의뢰목적		정기검사	
시험의뢰항목	58개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과	순 번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0	30	경도	300 mg/L 이하	23
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	31	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.3
3	납	0.01 mg/L 이하	불검출	32	냄새	이취 없을 것	없음
4	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	33	맛	이미 없을 것	없음
5	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	34	동(구리)	1.0 mg/L 이하	불검출
6	셀레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	35	색도	5도 이하	불검출
7	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	36	세제	0.5 mg/L 이하	불검출
8	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	37	수소이온농도	5.8~8.5	7.1
9	6가크롬(크롬)	0.05 mg/L 이하	불검출	38	아연	3.0 mg/L 이하	불검출
10	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	39	염소이온	250 mg/L 이하	15.5
11	질산성질소	10 mg/L 이하	2.9	40	증발잔류물	500 mg/L 이하	55
12	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	41	철	0.3 mg/L 이하	불검출
13	폐놀	0.005 mg/L 이하	불검출	42	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
14	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.007	43	탁도	0.5 NTU 이하	0.08
15	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	44	황산이온	200 mg/L 이하	7
16	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	45	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
17	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출	46	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.57
18	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	붕소	1.0 mg/L 이하	불검출
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	48	클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.006
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	49	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	51	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	52	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.009
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	53	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	54	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	불검출
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	55	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.001
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
판 정				적 합			
기준초과(부적합)항목							
비 고				상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음			

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002 담당자 박보람 시험분석팀장 고영석 원장 최형기 센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	송지정수장-수도전수(노후관)	접수번호	1704-015	접수일자	2017.04.03.
채수장소	송지면 산정리 772-3		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	10개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	구리	1.0 mg/L 이하	0.013
6	아연	3.0 mg/L 이하	0.002
7	염소이온	250 mg/L 이하	15.4
8	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.57
9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
10	망간	0.05 mg/L 이하	0.014
판 정		상기 성적과 같음	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

발음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	황산정수정-원수(호소수)	접수번호	1704-016	접수일자	2017.04.03.
채수장소	황산면 우항리 654-1	의뢰목적		정기검사	
시험의뢰항목	6개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	단 위	결 과
1	수소이온농도	pH	7.0
2	화학적산소요구량	mg/L	5.4
3	부유물질량	mg/L	2.0
4	용존산소량	mg/L	7.2
5	총대장균군	총대장균군수/100 mL	55
6	분원성대장균군	분원성대장균군수/100 mL	0
판 정		상기 성적과 같음	
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002

담당자 박보람

시험분석팀장 고영석

원장 최형기

센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	황산정수장-정수장수	접수번호	1704-017	접수일자	2017.04.03.
채수장소	황산면 우항리 산 30-3	의뢰목적		정기검사	
시험의뢰항목	58개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과	순 번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0	30	경도	300 mg/L 이하	33
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	31	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.5
3	납	0.01 mg/L 이하	불검출	32	냄새	이취 없을 것	없음
4	불소	1.5 mg/L 이하	불검출	33	맛	이미 없을 것	없음
5	비소	0.01 mg/L 이하	불검출	34	동(구리)	1.0 mg/L 이하	불검출
6	셀레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	35	색도	5도 이하	불검출
7	수은	0.001 mg/L 이하	불검출	36	세제	0.5 mg/L 이하	불검출
8	시안	0.01 mg/L 이하	불검출	37	수소이온농도	5.8~8.5	7.1
9	6가크롬(크롬)	0.05 mg/L 이하	불검출	38	아연	3.0 mg/L 이하	0.005
10	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	39	염소이온	250 mg/L 이하	15.8
11	질산성질소	10 mg/L 이하	2.6	40	중발잔류물	500 mg/L 이하	70
12	카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	41	철	0.3 mg/L 이하	불검출
13	폐놀	0.005 mg/L 이하	불검출	42	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
14	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.016	43	탁도	0.5 NTU 이하	0.11
15	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	44	황산이온	200 mg/L 이하	8
16	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	45	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
17	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출	46	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.71
18	페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	47	붕소	1.0 mg/L 이하	불검출
19	카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	48	클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.015
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	49	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
22	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	51	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	52	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
24	벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	53	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
25	톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	54	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	불검출
26	에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	55	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.001
27	크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
28	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	57	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29	사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	58	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
판 정		적 합					
기준초과(부적합)항목							
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음					

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002 담당자 박보람 시험분석팀장 고영석 원장 최형기 센터장 이기완

발음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	황산정수장-수도전수(노후관)	접수번호	1704-018	접수일자	2017.04.03.
채수장소	황산면 우항리 279-5		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	10개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	구리	1.0 mg/L 이하	불검출
6	아연	3.0 mg/L 이하	0.005
7	염소이온	250 mg/L 이하	19.5
8	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.36
9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
판 정		상기 성적과 같음	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장





동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530

환경분석과학원-002 담당자 박보람 시험분석팀장 고영석 원장 최형기 센터장 이기완

받음:해남군수/상하수도사업소장

제목:수질검사성적서

시행일자: 2017.04.17.

시 료 명	문내배수지-수도전수(노후관)	접수번호	1704-019	접수일자	2017.04.03.
채수장소	문내면 동외리 868		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	10개 항목	채수일자	2017.04.04.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/1 mL	0
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	구리	1.0 mg/L 이하	0.015
6	아연	3.0 mg/L 이하	0.003
7	염소이온	250 mg/L 이하	9.4
8	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.48
9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
판 정		상기 성적과 같음	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음	

동신대학교 환경분석과학원장

